


РАДОН И КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ (IAQ)



Радон является одним из загрязнителей воздуха в помещении.

Открытие окон следует рассматривать только как временную меру. Это малоэффективный способ уменьшения уровня радона в долгосрочной перспективе.



Вентиляция здания - не единственный способ уменьшить уровень радона.

Существуют и другие методы, такие как герметизация заземленной части здания, системы разгерметизации или вентиляции грунта под фундаментом. Эти методы часто более эффективны.

Эффективные корректирующие действия по снижению уровня радона часто представляют собой комбинацию методов, адаптированных к конкретной ситуации.

